Lastadia 2
RZUT II PIĘTRA
skala 1:100



LEGENDA:

Układ ścian:

- ściany istniejące
- ściany projektowane murowanez cegły pełnej lub bloczków silikatowych lub ceramicznych
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany projektowane G-K
- ściany projektowane szklane

Oznaczenia:

- HP — SZAFKA HYDRANTOWA: podtynkowa, 70x25cm, h=75cm kolor wg projektu wnętrz
- wentylacja mechaniczna nawiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- H=2,77 — wysokość pomieszczenia w świetle

UWAGA:

- Rzut wykonany na wysokości 150cm od poziomu projektowanej posadzki.
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Wymiary okien podano w świetle otworu w konstrukcji . Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien.
- Wysokość okien dopasować do wysokości otworu okiennego, mierzonego od ceramicznego parapetu zewnętrznego do nadproża okiennego od strony zewnętrznej. Te wymiary dla każdego otworu należy traktować odrębnie i jako stałe.
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi.
- Drzwi do pomieszczeń archiwów wyposażyć w zamki szyfrowe.
- Szyb windowy żelbetowy. Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na noszach, kabina 110 x 210cm, nadszybie windy h=310cm, podszybie windy h=70cm, napęd elektryczny. Po wyborze producenta dźwigu należy dokonać aktualizacji otworowania szybu po konsultacji z projektantem.
- Wszystkie wysokości nadproży domierzyć i uregulować wysokość w stosunku do poziomów projektowanych posadzek. Minimalna wysokość otworów w stanie surowym powinna wynosić 212cm.
- Ściany zewnętrzne ocieplać od wewnątrz materiałem termizolacyjnym - płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej o grubości 10cm, zespolonej z płytą GK o współczynniku λ ≤ 0,023 W/(mK), np. płyty Eurothane G lub równoważne.
- Uskoki ścian zewnętrznych powstałe przy ich wzmocnieniach wyrównać w projektowanej warstwie izolacji.
- Ościeża okien i drzwi zewnętrznych dociepllć izolacją termiczną - płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej gr 2cm, zespolonej z płytą GK, o współczynniku λ ≤ 0,023 W/(mK), np. płyty Eurothane G lub równoważne.
- Ściany klatek schodowych dociepllć płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej gr. 2cm zespolonej z płytą GK od strony wewnętrznej klatki schodowej
- Lokalizacja sufitów podwieszanych zgodnie z opracowaniem projektu wnętrz.
- Elewację północną należy odtworzyć analogicznie do ściany południowej wraz z blendami i pilastrami.
- Istniejące wloty kanałów wentylacyjnych - do zamurowania.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - II PIĘTRO

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	POW /M2/
K2.1	KOMUNIKACJA	-	65,78
K2.2	KOMUNIKACJA	-	44,04
K2.3	KOMUNIKACJA	-	46,53
K2.4	KOMUNIKACJA	-	46,50
K2.5	WINDA	-	4,74
2.01	POK. BIUROWY	-	20,45
2.02	POK. BIUROWY	4	28,52
2.03	SALA KONFERENCYJNA	-	47,14
2.04	ARCHIWUM		47,82
2.05	ARCHIWUM	-	44,21
2.06	POK. BIUROWY	-	13,45
2.07	POK. BIUROWY	2	33,04
2.08	POK. BIUROWY	-	15,69
2.08a	SZACHT INST. ELEKTR.	-	1,61
2.09	POK. BIUROWY	3	29,79
2.10	ARCHIWUM	-	48,82
2.11	POK. BIUROWY	1	18,30
2.12	POK. BIUROWY	1	16,27
2.13	POK. BIUROWY	1	16,05
2.14	POK. BIUROWY	1	16,21
2.15	TOALETA DAMSKA	-	15,60
2.16	TOALETA MĘSKA	-	16,69
2.17	POK. BIUROWY	1	19,37
2.18	POK. BIUROWY	1	16,47
2.19	POK. BIUROWY	5	44,46
2.20	POK. BIUROWY	-	23,74
		SUMA	**741,30**

NR	OPIS REWIZJI	DATA
01		

Firma Architektoniczno-Budowlana STYL sp. z o.o.
80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2

TEMAT	Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewaloryzacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadia 2, dz. nr 206/3 obr. 099
INWESTOR	„Gdańskie Wody" Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5
FAZA	Projekt wykonawczy
BRANŻA	Architektura
NAZWA RYSUNKU	Rzut II piętra
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Miler upr. nr WBPP-NB-7210/173/83
OPRACOWUJĄCY	inż. arch. Stanisław Kühnel inż. arch. Justyna Konat
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. arch. Wiesław Kupść upr. nr 1074/Gd/83

SKALA	DATA	BRANŻA	BUDOWA	ELEMENT	PIĘTRO	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	kwiecień 2017r.	A	02	01	P2	01	