

LEGENDA:

Układ ścian:

- ściany istniejące
- ściany projektowane murowanez cegły pełnej lub bloczków silikatowych lub ceramicznych
- ściany projektowane żelbetowe
- ściany projektowane G-K
- ściany projektowane szklane

Oznaczenia:

- HP — SZAFKA HYDRANTOWA: podtynkowa, 70x25cm, h=75cm kolor wg projektu wnętrz
- 2,835 / 24,82 1:8,75 — wskaźnik: stosunek pow. okien do pow. podłogi pomieszczenia
- wentylacja mechaniczna nawiewna
- wentylacja mechaniczna wywiewna
- H=2,77 — wysokość pomieszczenia w świetle
- Hs=3,90 — wysokość pomieszczenia do sufitu podw.

UWAGA:

- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
- Wymiary okien podano w świetle otworu w konstrukcji. Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien.
- Wysokość okien dopasować do wysokości otworu okiennego, mierzonego od ceramicznego parapetu zewnętrznego do nadproża okiennego od strony zewnętrznej. Te wymiary dla każdego otworu należy traktować odrębnie i jako stałe.
- Wymiary drzwi podano w świetle ościeżnicy. Podane wymiary sprawdzić na budowie przed zamówieniem drzwi.
- Drzwi do pomieszczeń archiwów wyposażyć w zamki szyfrowe.
- Szyb windowy żelbetowy. Dźwig osobowy przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz osób na noszach, kabina 110 x 210cm, nadszybie windy h=310cm, podszybie windy h=70cm, napęd elektryczny. Po wyborze producenta dźwigu należy dokonać aktualizacji otworowania szybu po konsultacji z projektantem.
- Wszystkie wysokości nadproży domierzyć i uregulować wysokość w stosunku do poziomów projektowanych posadzek. Minimalna wysokość otworów w stanie surowym powinna wynosić 212cm.
- Ściany zewnętrzne ocieplać od wewnątrz materiałem termoizolacyjnym - płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej o grubości 10cm, zespolonej z płytą GK o współczynniku $\lambda \leq 0,023$ W/(mK), np. płyty Eurothane G lub równoważne.
- Uskoki ścian zewnętrznych powstałe przy ich wzmocnieniach wyrównać w projektowanej warstwie izolacji.
- Ościeża okien i drzwi zewnętrznych docieplić izolacją termiczną - płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej gr 2cm, zespolonej z płytą GK, o współczynniku $\lambda \leq 0,023$ W/(mK), np. płyty Eurothane G lub równoważne.
- Ściany klatek schodowych docieplić płytami z pianki PIR lub pianki rezolowej gr. 2cm zespolonej z płytą GK od strony wewnętrznej klatki schodowej
- Lokalizacja sufitów podwieszanych zgodnie z opracowaniem projektu wnętrz.
- Elewację północną należy odtworzyć analogicznie do ściany południowej wraz z blendami i pilastrami.
- Istniejące wloty kanałów wentylacyjnych - do zamurowania.

Lastadia 2
RZUT PARTERU
skala 1:100

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	ILOŚĆ OSÓB	POW /M2/
K0.1	KOMUNIKACJA	-	55.96
K0.2	KOMUNIKACJA	-	51.23
K0.3	KOMUNIKACJA	-	51.32
K0.4	WINDA	-	4.74
0.01	ARCHIWUM	-	88.18
0.02	POK. BIUROWY	3	21.98
0.03	POK. BIUROWY	3	22.04
0.04	POK. BIUROWY	1	20.27
0.04a	SZACHT INST. ELEKTR.	-	1.20
0.05	POK. BIUROWY	1	17.58
0.06	POK. BIUROWY	2	24.82
0.07	POK. BIUROWY	2	20.55
0.08	POK. BIUROWY	3	30.76
0.09	POK. BIUROWY	2	15.53
0.10	ZAPLECZE SOCJALNE	-	13.66
0.11	TOALETA DAMSKA	-	14.86
0.12	TOALETA MĘSKA	-	14.92
0.13	SERWEROWNIA	-	15.89
0.14	POK. BIUROWY	4	31.44
0.15	POK. BIUROWY	2	15.15
0.16	POK. BIUROWY	2	15.15
0.17	POK. BIUROWY	2	15.15
		SUMA	**562.36**

NR	OPIS REWIZJI	DATA
01		

Firma Architektoniczno-Budowlana **STYL** sp. z o.o.
80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 2

TEMAT	Projekt robót budowlanych przebudowy, rozbudowy oraz rewaloryzacji budynku zabytkowego z adaptacją na cele biurowe, Gdańsk ul. Lastadia 2, dz. nr 206/3 obr. 099
INWESTOR	„Gdańskie Wody" Sp. z o.o. 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Andruszkiewicza 5
FAZA	Projekt wykonawczy
BRANŻA	Architektura
NAZWA RYSUNKU	Rzut parteru
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Tadeusz Miller upr. nr WBPP-NB-7210/173/83
OPRACOWUJĄCY	inż. arch. Stanisław Kühnel inż. arch. Justyna Konat
SPRAWDZAJĄCY	dr inż. arch. Wiesław Kupść upr. nr 1074/Gd/83

SKALA	DATA	BRANŻA	RODZAJ	ELEMENT	PIĘTRO	ARKUSZ	REWIZJA
1:100	kwiecień 2017r.	A	02	01	P0	01	